

RONDA DE CONSULTAS I

LICITACIÓN PUBLICA N° 014/2026 “ABERTURAS ESCUELA TÉCNICA”

1. El pliego menciona cotización en línea A30 a 45°, siendo que esta línea solamente dispone de marco y hoja de ventana y puerta con cortes a 45°; las tipologías corredizas son fabricadas con cortes a 90°. (En caso de que quiera disponer de hojas corredizas con corte a 45° se deberá cotizar la obra en línea A40 de Aluar que dispone de marco y hoja de ventana y puerta, y hojas corredizas con cortes a 45°, mas no el marco de las corredizas que solamente se dispone en cortes a 90° por catalogo.

Se cotizarán hojas corredizas de la línea aluar A30 con cortes a 90°. Para el resto de las tipologías serán la misma línea Aluar A30 con corte a 45°.

2. El tratamiento de todas las tipologías de aluminio es de color BLANCO, a excepción de los pliegues que se solicitan en códigos CE24 y CE25. Solicito confirmación de esto.

El tratamiento de todas las tipologías sera de color BLANCO, a excepción de los plegados que se solicitan en CE24 y CE25 que seran anodizado natural.

3. La planimetría menciona composición de vidrio 3+3/9/3+3LOW E y en el pliego mencionó composición 3+3/9/3+3 y no menciona el tratamiento LOW E dándose por entendido una composición convencional. La consulta es: ¿Cuál es la composición a cotizar?

Se toma como válido lo expresado en el pliego.(Se colocará doble vidrio hermético sobre todas las carpinterías que así lo requieran, y en los lugares indicados en planos, se utilizará un vidrio compuesto de la siguiente manera: vidrio laminado de 3 mm + 3mm con lámina de PVB de 0.76 mm de espesor, polivinil butiral de primera calidad perfectamente transparente, más cámara de aire de 12 mm, más vidrio laminado 3 mm + 3 mm con lámina de PVB de 0.76mm de espesor, polivinil butiral de primera calidad perfectamente transparente. No deforman la imagen ante la visión a 60o con respecto al plano de la abertura, no presentarán ondulaciones ni globos de aire en su masa.

4. ¿Tienen un estimativo de fecha de finalización de obra?

El plan de trabajo calcula tener al menos el 15% en Noviembre, el 65% en diciembre, y el resto en marzo.

5. Todas las perfilерías deben ser originales de Aluar (comprobable mediante remitos) o pueden ser extrusoras "alternativas" (MDT, FLAMIA, etc), con aclaración correspondiente en la propuesta.

*En función de la pregunta realizada por un oferente se da la siguiente respuesta:
respecto al fabricante de la perfilería de aluminio a cotizar sugerimos como expresa el pliego hacerlo correspondiente a la marca Aluar, .*

En caso de hacerlo con marcas alternativas deberá contar con la certificación de calidad de procesos de la norma ISO 9001 y quedar claramente expresado a que fabricante se refiere.

6. La planilla de carpintería anexada al pliego tienen tachadas las siguientes tipologías:

HE01, HE02, HE03, HE04, HE05, ES01, ES02, ES03, ES04, ES05, ES06, ES07, RI01.

¿Esas carpinterías se deben excluir de la propuesta de cada carpintero o en caso de que se pueda incluir cada carpintero debe presentar su propuesta incluyendo estas tipologías?

Se deberán excluir de la propuesta las siguientes tipologías HE01 a HE05 , ES01 a ES07 y RI01

Arqs/

F.Castellani/L.Losada/M.Grivarello Bernabé

Dirección de obra.